

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

**PROCES-VERBAL N°18-02709 L**

et 1 annexe de 5 pages

**MATERIAU présenté par :** MERMET SAS  
58 CHEMIN DU MONT MAURIN  
38630 VEYRINS THUELLIN  
FRANCE

**MARQUE COMMERCIALE :** SCREEN NATURE ULTIMETAL

**DESCRIPTION SOMMAIRE :** Tissu en fibres de verre avec imprégnation ignifugée colorée et métallisation sous vide sur une face  
Masse surfacique nominale : 165 g/m<sup>2</sup> ± 5%  
Epaisseur nominale : 0,21 mm ± 5 %  
Coloris : divers

**RAPPORT D'ESSAI :** N°18-02709 E1 - V1 du 16 octobre 2018

**NATURE DES ESSAIS :** Brûleur électrique  
Mesure du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS)

**CLASSEMENT :** **M 0**


**DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) :** non limitée a priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.


Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.433-3 l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative au code de la consommation.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 16 octobre 2018



**Sophie GUINAMAND**  
Ingénieur Tests et Essais



**Jean-Marc ORAISON**  
Responsable Règlementation Feu